

OTRAHALLEN



Tegnforklaring:

Trafo, sikringskap mv	Innganger,	Nødutgang
Vifte/varmeanlegg	Gard	Brannmelder
Styreskap for varmeanlegg	Dusj	Brannslange
Vannforsyningsanlegg	WC	Brannslukningsapparat
Lager/bøttekott	Badstu	Alarmklokke
Lager og teknisk inst.	Koisk, kjøkken,	Brannsentral
Klatrevegg	kafe og kontor	
Buldrerom	Stykerom	
Røykluker i tak	Skytehall	Nødutgang

Samlingsområde

Idrettsplassen

BRANNINSTRUKS FOR OTRAHALLEN

1. Ansvarlige brukere plikter å sette seg inn i branninstruks for OTRAHALLEN, herunder:
- bruk av varsling, redningsveier, brannslukningsmateriell og samlingsområde for personell.
2. Brann varsles intern ved nærmeste brannmelder ved alle utganger som utløser ringeklokker montert rundt i bygget, om nødvendig ropes brann. Ring brannmelding telefon nr. 110.
3. Redningsveier er merket med grønne lysende lamper som viser rømningsretning. Alternativ rømningsvei fra skytehallen gjennom dør til hovedhall, nøkkel i skap til venstre for dør. Alternativ redningsvei fra miljørom gjennom vindu til brannstige.
4. Samlingsområde for personell midt på idrettsplass NORD HALLEN. Ansvarlig bruker skal til en hver tid ha kontroll over sitt personell.
5. Sløkkearbeidet settes i gang av stedets personell ved hjelp av bygningens brannvernmateriell:
- Brannslanger plassert i utgang fra hall til garderobene, hovedinngang, på sørveggen i hallen og nordvegg i skytehall.
- Brannslukningsapparat/pulverslukker plassert i miljørom og kontor.
6. Eier av hallen er ansvarlig for at brukere av hallen blir instruert i bruk av bygningens brannvernmateriell og redningsutstyr.
7. Det er forbudt bruke brannvern- og redningsmateriell uten i brann/ulykkestilfelle, ved kontroll eller øvelse under ledelse av ansvarlig brannvernleder.
8. Øvelse avholdes 2 ganger pr. år under ledelse av brannvernleder (jf. Forskrifter til brannloven om brannforebyggende tiltak og brannsyn).